



191212051562



# 检 测 报 告

报告编号：2024JCJCWTQ0802-1

委托单位： 宁国市万泉电器有限公司

样品类别： 废水

检测类别： 验收检测

报告日期： 2024年08月09日

宁国市浚成环境检测有限公司



## 声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司  
地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼  
电话：0563-4111056

检测报告

|        |                   |      |              |
|--------|-------------------|------|--------------|
| 委托单位   | 宁国市万泉电器有限公司       |      |              |
| 委托单位地址 | 安徽省宣城市宁国市矿业路 19 号 |      |              |
| 受检单位   | /                 |      |              |
| 受检单位地址 | /                 |      |              |
| 联系人    | 熊力平               | 电话   | 13905639358  |
| 采样人员   | 刘子健、汪潜            | 采样日期 | 2024. 08. 02 |
| 气象条件   | 晴                 | 样品状态 | 液态           |



编制： 陆俊士

审核： 唐豪

签发： 

签发日期： 2024.8.2

检测报告

1. 检测结果

1.2 废水

| 采样时间        | 2024.08.02 | 分析日期 | 2024.08.02~2024.08.08 |      |      |      |
|-------------|------------|------|-----------------------|------|------|------|
| 样品名称        | 检测项目       | 检测结果 |                       |      |      | 单位   |
|             |            | 第一次  | 第二次                   | 第三次  | 均值   |      |
| 生活污水<br>排放口 | pH 值       | 7.0  | 6.9                   | 6.8  | /    | 无量纲  |
|             | 氨氮         | 1.09 | 1.23                  | 1.11 | 1.14 | mg/L |
|             | 悬浮物        | 25   | 24                    | 20   | 23   | mg/L |
|             | 化学需氧量      | 56   | 48                    | 52   | 52   | mg/L |
|             | 生化需氧量      | 16.1 | 13.6                  | 15.6 | 15.1 | mg/L |
| 性状描述        | 淡黄、透明、有异味  |      |                       |      |      |      |
| 备注          |            |      |                       |      |      |      |

2. 代表性附件

2.1 样品信息

| 样品类别 | 检测点位    | 检测项目                    | 检测频次         |
|------|---------|-------------------------|--------------|
| 废水   | 厂区污水排放口 | pH 值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量 | 3 批次/1 点/1 天 |

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

| 检测项目  | 检测方法                                                    | 检出限   | 单位   | 仪器设备名称及型号                        |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|
| pH 值  | 水质 pH 值的测定 电极法<br>HJ 1147-2020                          | /     | 无量纲  | PHBJ-260 型便携式 PH 计<br>YQ-2024-01 |
| 氨氮    | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光<br>光度法 HJ 535-2009                        | 0.025 | mg/L | TU-1810 紫外可见分光光度计<br>YQ-2019-04  |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定快速消<br>解分光光度法 HJ/T 399-2007                   | 3     | mg/L | TU-1810 紫外可见分光光度计<br>YQ-2019-04  |
| 生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的<br>测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5   | mg/L | SPX-80B 生化培养箱<br>YQ-2020-03      |
| 悬浮物   | 水质悬浮物的测定重量法<br>GB 11901-1989                            | /     | mg/L | PX125DZH 十万分之一天平<br>YQ-2019-34   |

2.3 现场采样照片



\*\*\*报告结束\*\*\*